	چک لیست بررسی ایمنی برق و سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) جایگاه گاز طبیعی فشرده (CNG)	شرکت مادکو (مادامین طب) MADCO
	کد مدرک: MAD - LT - 35 - 00	

به نام خدا

فرم بررسی ایمنی برق و سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)

نام شرکت:	تاریخ بازرسی:	دولتی <input type="checkbox"/> خصوصی <input type="checkbox"/> تعاونی <input type="checkbox"/>
آدرس پستی:		
نوع فعالیت و تولید:	تولیدی <input type="checkbox"/> کشاورزی <input type="checkbox"/> معدنی <input type="checkbox"/> سایر <input checked="" type="checkbox"/>	
تعداد کارکنان: --- نفر		
جریان الکتریکی مصرفی کل کارخانه: --- A		
تعداد و نوع دستگاهها در هر کارگاه:		
نوع سیستم: TN-S		
تعداد چاههای فعال: ۱ حلقه		
۱- چاه شماره ۱ - -----	مقاومت مستقل Ω	مقاومت همبندی Ω

کد شناسایی:

مشخصات چاه


نوع الکترودها:	
وجود شینه در بالای چاه: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	
نوع خاک در محل چاه:	
آیا سیستم اتصال به زمین در جایگاه الزامات مطرح در ضوابط فنی و همچنین آیین نامه های (سیستم اتصال به زمین) و (تاسیسات الکتریکی کارگاهها) نظیر موارد: اتصال شیلنگ های تخلیه و توزیع سوخت به خودروها، تابلوی برق، سیستم روشنایی، کلید و پریزها، دیزل ژنراتور، دیسپنسرها، تجهیزات ابزار دقیق از جمله: مخازن، سازه های تاسیسات و سایر موارد و تعیین ولتاژ احتمالی فاز و نول با زمین را تامین می کند؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	
آیا تجهیزات لازم برای حذف یا انتقال و دفع الکتریسیته ساکن در جایگاه عرضه سوخت نصب شده است؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	
آیا تجهیزات روشنایی، کابل کشی، کلید، پریز و سایر تجهیزات مرتبط با مصرف و انتقال انرژی الکتریکی مربوط به محوطه عمومی و سیستم های تبلیغاتی جایگاه متناسب با محل نصب، منطبق با استاندارد انتخاب شده و سالم و مرتب است؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	
آیا تجهیزات روشنایی زیر و اطراف سایبان سوخت گیری خودروها متناسب با محل نصب انتخاب شده و سالم و مرتب است؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	
آیا تجهیزات روشنایی داخل دفتر، اتاق ها و سرویس های بهداشتی سالم و مرتب است؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان دکتر فاطمی، پلاک ۴۹، ساختمان ۳۷، طبقه دوم، واحد ۶ - کد پستی: ۱۴۳۱۶۹۵۶۴۵

تلفن: ۸۶۰۵۲۱۱۵ - ۸۶۰۵۲۳۹۹ - ۰۹۱۰۶۷۴۶۷۰۹ فکس: ۸۸۹۷۵۹۷۱

WWW.MADDCO.IR

MADCOHSE@GMAIL.COM

	چک لیست بررسی ایمنی برق و سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) جایگاه گاز طبیعی فشرده (CNG)	شرکت مادکو (مادایمن طب) MADCO
	کد مدرک : MAD - LT - 35 - 00	

آیا جایگاه دارای تابلو برق مجهز به تجهیزات اندازه گیری و کنترل سالم (آمپر متر، ولت متر، فرکانس متر، محافظ جان و بیمتال) می باشد : بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
آیا عایق کفپوش مناسب مقابل تابلوهای برق روی زمین وجود دارد؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
آیا کانال های تأسیسات برق توسط درپوش و دال های بتنی سالم پوشانده شده اند؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
آیا مسدود کننده مناسب در مدخل ورودی و خروجی کابل ها از کانال محوطه و مخازن منتهی به مستحذات (ساختمان های اداری و غیر اداری) جهت جلوگیری از ورود احتمالی بخارات و یا سیالات قابل انفجار و اشتعال در نظر گرفته شده است؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
آیا قسمت های برقدار مانند ترمینال ها و یا اجزای الکترونیکی برای پیشگیری از تماس غیر عمدی در حین کار حفاظ گذاری شده اند؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
آیا جایگاه عرضه CNG به وسایلی برای وصل سیستم اتصال به زمین به واحدهای ذخیره سیار (تیوب تریلر) مجهز می باشد؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
آیا کابل های اتصال به سیستم زمین عاری از رنگ، گل و لای، زنگ زدگی و آلودگی می باشند؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
آیا مسیر رسانایی مجموعه شیلنگ از شیلنگ به توزیع کننده به طور مداوم برقرار است؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
آیا مجموعه شیلنگ از نظر الکتریکی به سیستم زمین وصل شده است؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
گزارش نهایی: مقاومت چاه ارت مورد تایید می باشد / نمی باشد .